

需要場所等一覧

No	施設名	所在地	自家発電設備 (常用) 有無	備蓄槽 有無	太陽光発電 設備 有無	供給地点 (特定番号)
1	市役所 本館	大阪府柏原市安堂町1-55	無	無	無	電力会社がする地中引き込み線の立ち上がり電纜終端箱 (06-1012-6244-0016-7013-0000)
2	市役所 別館	大阪府柏原市安堂町1-35	無	無	無	電力会社がする地中引き込み線の立ち上がり電纜終端箱 (06-1012-6244-0014-2003-0000)
3	国分合同会館	大阪府柏原市国分本町2-7-2	無	無	無	構内引込第1柱上の気中開閉器の電源側接続点 (06-1012-6256-2011-2003-0000)
4	健康福祉センター	大阪府柏原市大県4-15-35	無	無	無	関西電力(株)が引込柱上に設置した区分開閉器負荷側接続点 (06-1012-6246-4151-5013-0000)
5	産業会館	大阪府柏原市大正2-10-1	無	無	無	構内引込第1柱上の気中開閉器の電源側接続点 (06-1012-6209-2104-3503-0000)
6	自立支援センター	大阪府柏原市本郷3-9-62	無	無	無	構内引込第1柱上の気中開閉器の電源側接続点 (06-1012-6213-3095-8003-0000)
7	火葬場	大阪府柏原市雁多尾畑6339	無	無	無	構内引込第1柱上の気中開閉器の電源側接続点 (06-1012-6205-0990-2003-0000)
8	教育センター	大阪府柏原市堂島町1-22	無	無	無	関西電力(株)が引込柱上に設置した区分開閉器負荷側接続点 (06-1162-6223-0012-2003-0000)
9	柏原小学校	大阪府柏原市大正1-9-53	無	無	無	構内柱上気中開閉器電源側 (06-1012-6209-1095-3103-0000)
10	柏原東小学校	大阪府柏原市大県1-8-5	無	無	無	構内柱上気中開閉器電源側 (06-1012-6246-1080-5013-0000)
11	堅下小学校	大阪府柏原市平野2-1-5	無	無	無	関西電力区分開閉器負荷側 (06-1012-6237-2010-5003-0000)
12	堅上小学校	大阪府柏原市雁多尾畑5955	無	無	無	関西電力区分開閉器負荷側 (06-1012-6205-0170-2103-0000)
13	国分小学校	大阪府柏原市国分本町6-11-4	無	無	無	構内柱上気中開閉器電源側 (06-1015-6256-6110-4003-0000)
14	玉手小学校	大阪府柏原市円明町1-1	無	無	無	構内柱上気中開閉器電源側 (06-1012-6229-0011-5003-0000)
15	堅下北小学校	大阪府柏原市法善寺3-359-5	無	無	無	関西電力区分開閉器負荷側 (06-1012-6240-4475-0003-0000)
16	堅下南小学校	大阪府柏原市安堂町710	無	無	無	関西電力区分開閉器負荷側 (06-1012-6244-0404-5003-0000)
17	旭ヶ丘小学校	大阪府柏原市旭ヶ丘3-4896	無	無	無	構内柱上気中開閉器電源側 (06-1012-6225-3991-8003-0000)

18	国分東小学校	大阪府柏原市国分東条町3704-1	無	無	無	構内柱上気中開閉器電源側 (06-1012-6254-0225-1003-0000)
19	柏原中学校	大阪府柏原市堂島町1-28	無	無	無	構内柱上気中開閉器電源側 (06-1012-6223-0012-8003-0000)
20	堅上中学校	大阪府柏原市雁多尾畑5905	無	無	無	構内柱上気中開閉器電源側 (06-1012-6205-0170-2003-0000)
21	国分中学校	大阪府柏原市国分本町7-1-20	無	無	無	構内柱上気中開閉器電源側 (06-1012-6256-7012-0003-0000)
22	堅下北中学校	大阪府柏原市平野2-403-1	無	無	無	構内柱上気中開閉器電源側 (06-1012-6237-2515-0003-0000)
23	堅下南中学校	大阪府柏原市安堂町878	無	無	無	構内柱上気中開閉器電源側 (06-1012-6244-0114-7003-0000)
24	玉手中学校	大阪府柏原市玉手町20-17	無	無	無	関西電力区分開閉器負荷側 (06-1012-6235-0204-2003-0000)
25	文化センター	大阪府柏原市上市4-1-27	無	無	無	電力会社が施設する柱上開閉器の負荷側補足線の接続点 (06-1012-6217-4011-8003-0000)
26	国分図書館	大阪府柏原市田辺1-3-7	無	無	無	構内柱上気中開閉器電源側 (06-1012-6258-1036-3003-0000)
27	歴史資料館	大阪府柏原市高井田1598-1	無	無	無	構内引き込み第1柱(タカイダヒガシ30)気中開閉器 (06-1012-6251-0320-5003-0000)
28	サンヒル柏原	大阪府柏原市安堂町115-1	無	無	無	構内柱上気中開閉器電源側 (06-1012-6244-0513-9023-0000)

予定契約電力・予定使用電力量一覧

※7月1日から9月30日までの期間を「夏季」とし、その他の期間は「その他季」とする。

No	施設名	項目	令和2年 12月	令和3年 1月	令和3年 2月	令和3年 3月	令和3年 4月	令和3年 5月	令和3年 6月	令和3年 7月	令和3年 8月	令和3年 9月	令和3年 10月	令和3年 11月	合計
1	市役所 本館	予定契約電力(kW)	153	153	153	153	153	153	-	-	-	-	-	-	-
		予定使用電力量(kWh)	31,272	30,643	30,328	33,408	31,763	10,000	-	-	-	-	-	-	-
2	市役所 別館	予定契約電力(kW)	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	-	-	-
		予定使用電力量(kWh)	24,584	26,335	25,741	23,310	22,156	24,830	28,306	33,046	35,803	30,754	-	-	-
3	国分合同会館	予定契約電力(kW)	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	-
		予定使用電力量(kWh)	4,689	4,715	4,753	3,702	3,221	3,352	3,658	4,387	4,819	4,494	3,810	3,779	-
4	健康福祉センター	予定契約電力(kW)	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	-
		予定使用電力量(kWh)	22,890	24,759	23,418	21,350	18,973	22,234	25,523	28,458	30,823	28,162	23,502	19,897	-
5	産業会館	予定契約電力(kW)	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	-
		予定使用電力量(kWh)	7,537	7,863	7,174	6,962	5,535	6,057	6,353	6,817	7,478	7,040	7,010	6,755	-
6	自立支援センター	予定契約電力(kW)	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	-
		予定使用電力量(kWh)	3,799	3,921	3,864	3,974	2,966	3,146	4,869	5,349	6,214	5,235	3,784	3,006	-
7	火葬場	予定契約電力(kW)	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	-
		予定使用電力量(kWh)	6,442	6,165	6,204	5,772	4,961	4,208	4,629	6,684	6,886	5,873	5,062	5,152	-
8	教育センター	予定契約電力(kW)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-
		予定使用電力量(kWh)	6,994	8,216	9,839	8,466	7,179	5,968	7,941	5,639	12,527	12,213	100	100	-
9	柏原小学校	予定契約電力(kW)	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	-
		予定使用電力量(kWh)	13,079	13,660	13,511	9,016	8,457	14,112	16,609	19,220	12,052	20,372	15,303	13,339	-
10	柏原東小学校	予定契約電力(kW)	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	-
		予定使用電力量(kWh)	8,934	9,060	9,511	5,116	4,195	9,250	15,360	16,064	8,258	14,823	10,417	8,949	-
11	堅下小学校	予定契約電力(kW)	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	-
		予定使用電力量(kWh)	9,855	10,595	10,792	6,180	5,318	8,781	13,635	17,922	7,808	15,172	9,890	8,590	-
12	堅上小学校	予定契約電力(kW)	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	-
		予定使用電力量(kWh)	5,209	5,334	5,424	4,244	3,553	4,576	6,460	8,257	4,718	4,937	4,891	4,860	-
13	国分小学校	予定契約電力(kW)	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	-
		予定使用電力量(kWh)	8,950	8,933	8,816	6,178	5,043	8,663	10,854	13,447	7,393	11,405	9,442	8,308	-
14	玉手小学校	予定契約電力(kW)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-
		予定使用電力量(kWh)	7,039	7,648	8,456	4,759	4,164	7,574	11,617	12,734	6,066	9,103	7,573	7,349	-
15	堅下北小学校	予定契約電力(kW)	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	-
		予定使用電力量(kWh)	5,953	6,621	6,717	3,801	3,314	5,272	7,356	10,413	6,041	7,204	6,917	5,590	-
16	堅下南小学校	予定契約電力(kW)	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	-
		予定使用電力量(kWh)	8,866	8,961	9,965	6,767	6,084	8,658	10,463	13,867	6,915	10,061	9,065	9,365	-
17	旭ヶ丘小学校	予定契約電力(kW)	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	-
		予定使用電力量(kWh)	8,763	9,822	8,866	6,026	5,182	8,792	12,788	15,106	7,538	11,107	9,939	9,601	-

No	施設名	項目	令和2年 12月	令和3年 1月	令和3年 2月	令和3年 3月	令和3年 4月	令和3年 5月	令和3年 6月	令和3年 7月	令和3年 8月	令和3年 9月	令和3年 10月	令和3年 11月	合計
18	国分東小学校	予定契約電力(kW)	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	-
		予定使用電力量(kWh)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
19	柏原中学校	予定契約電力(kW)	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	-
		予定使用電力量(kWh)	11,871	13,119	13,318	6,145	4,519	8,363	13,552	14,812	14,528	16,519	9,456	7,982	134,184
20	堅上中学校	予定契約電力(kW)	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	-
		予定使用電力量(kWh)	6,816	6,690	6,676	3,885	3,851	5,291	5,728	6,450	6,093	7,331	6,036	6,228	71,075
21	国分中学校	予定契約電力(kW)	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	-
		予定使用電力量(kWh)	10,528	11,980	11,089	4,918	4,182	8,560	15,627	19,860	11,668	14,884	10,771	8,728	132,795
22	堅下北中学校	予定契約電力(kW)	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	-
		予定使用電力量(kWh)	12,697	13,351	13,424	6,701	5,846	11,107	15,275	19,207	11,485	16,302	12,284	10,411	148,090
23	堅下南中学校	予定契約電力(kW)	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	-
		予定使用電力量(kWh)	9,555	10,739	10,189	6,238	5,507	8,632	14,783	18,281	9,033	11,687	9,207	8,638	122,489
24	玉手中学校	予定契約電力(kW)	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	-
		予定使用電力量(kWh)	9,834	8,623	9,484	4,875	4,268	7,018	15,041	15,230	8,014	12,137	9,686	9,005	113,215
25	文化センター	予定契約電力(kW)	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	-
		予定使用電力量(kWh)	12,820	13,965	13,867	11,467	9,183	12,202	16,665	18,925	19,740	16,947	11,156	9,737	166,674
26	国分図書館	予定契約電力(kW)	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	-
		予定使用電力量(kWh)	7,737	7,981	7,986	6,629	7,130	7,559	8,191	8,575	9,037	8,606	7,230	7,023	93,684
27	歴史資料館	予定契約電力(kW)	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	-
		予定使用電力量(kWh)	6,852	10,165	10,081	3,971	2,855	3,593	4,385	14,046	14,874	11,901	5,925	3,910	92,558
28	サンヒル柏原	予定契約電力(kW)	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	-
		予定使用電力量(kWh)	50,358	50,557	45,310	41,864	33,299	52,040	53,870	76,611	92,058	63,691	56,081	46,187	661,926

月別小計	項目	令和2年 12月	令和3年 1月	令和3年 2月	令和3年 3月	令和3年 4月	令和3年 5月	令和3年 6月	令和3年 7月	令和3年 8月	令和3年 9月	令和3年 10月	令和3年 11月	合計
	契約電力(kW)	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,527	2,527	2,527	2,527	2,380	2,380	-
	使用電力量(kWh)	326,923	343,421	337,803	258,724	225,704	282,838	352,538	432,407	370,869	380,960	267,537	235,489	3,815,213

最大需要電力・使用電力量実績一覧

※7月1日から9月30日までの期間を「夏季」とし、その他の期間は「その他季」とする。

No	施設名	項目	年間使用電力量(kWh)												合計	
			令和元年 5月	令和元年 6月	令和元年 7月	令和元年 8月	令和元年 9月	令和元年 10月	令和元年 11月	令和元年 12月	令和2年 1月	令和2年 2月	令和2年 3月	令和2年 4月		
1	市役所 本館	最大需要電力(kW)	99	122	144	122	153	104	112	128	117	135	132	110	-	
		(参考) 契約電力(kW)	158	158	158	157	157	157	157	157	157	157	153	153	153	-
		使用電力量(kWh)	28,296	32,328	37,118	36,652	34,173	29,767	27,574	31,272	30,643	30,328	33,408	31,763	383,322	
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
2	市役所 別館	最大需要電力(kW)	95	97	125	147	116	96	62	79	97	98	79	71	-	
		(参考) 契約電力(kW)	146	146	141	147	147	147	147	147	147	147	147	147	-	
		使用電力量(kWh)	24,830	28,306	33,046	35,803	30,754	25,365	20,998	24,584	26,335	25,741	23,310	22,156	321,228	
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	
3	国分合同会館	最大需要電力(kW)	17	28	29	39	41	21	24	32	33	34	20	14	-	
		(参考) 契約電力(kW)	46	46	45	41	41	41	41	41	41	41	41	41	-	
		使用電力量(kWh)	3,352	3,658	4,387	4,819	4,494	3,810	3,779	4,689	4,715	4,753	3,702	3,221	49,379	
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	
4	健康福祉センター	最大需要電力(kW)	107	123	116	133	136	120	75	96	109	107	89	66	-	
		(参考) 契約電力(kW)	157	157	149	133	136	136	136	136	136	136	136	136	-	
		使用電力量(kWh)	22,234	25,523	28,458	30,823	28,162	23,502	19,897	22,890	24,759	23,418	21,350	18,973	289,989	
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	99%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	-	
5	産業会館	最大需要電力(kW)	23	31	30	39	33	31	32	26	29	37	28	18	-	
		(参考) 契約電力(kW)	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	-	
		使用電力量(kWh)	6,057	6,353	6,817	7,478	7,040	7,010	6,755	7,537	7,863	7,174	6,962	5,535	82,581	
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	
6	自立支援センター	最大需要電力(kW)	22	25	30	38	39	31	19	21	21	22	22	19	-	
		(参考) 契約電力(kW)	38	38	34	38	39	39	39	39	39	39	39	39	-	
		使用電力量(kWh)	3,146	4,869	5,349	6,214	5,235	3,784	3,006	3,799	3,921	3,864	3,974	2,966	50,127	
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	
7	火葬場	最大需要電力(kW)	40	45	55	55	52	50	40	40	49	49	51	49	-	
		(参考) 契約電力(kW)	54	54	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	-	
		使用電力量(kWh)	4,208	4,629	6,684	6,886	5,873	5,062	5,152	6,442	6,165	6,204	5,772	4,961	68,038	
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	
8	教育センター	最大需要電力(kW)	24	33	50	46	45	40	25	33	27	31	26	25	-	
		(参考) 契約電力(kW)	46	46	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	
		使用電力量(kWh)	5,968	7,941	5,639	12,527	12,213	9,352	5,061	6,994	8,216	9,839	8,466	7,179	99,395	
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	

No	施設名	項目	年間使用電力量(kWh)												合計	
			令和元年 5月	令和元年 6月	令和元年 7月	令和元年 8月	令和元年 9月	令和元年 10月	令和元年 11月	令和元年 12月	令和2年 1月	令和2年 2月	令和2年 3月	令和2年 4月		
9	柏原小学校	最大需要電力(kW)	61	67	88	63	158	129	61	60	72	104	65	44	-	
		(参考)契約電力(kW)	106	106	88	88	158	158	158	158	158	158	158	158	158	-
		使用電力量(kWh)	14,112	16,609	19,220	12,052	20,372	15,303	13,339	13,079	13,660	13,511	9,016	8,457	168,730	
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
10	柏原東小学校	最大需要電力(kW)	53	72	70	62	121	103	47	49	54	56	35	29	-	
		(参考)契約電力(kW)	84	84	72	72	121	121	121	121	121	121	121	121	-	
		使用電力量(kWh)	9,250	15,360	16,064	8,258	14,823	10,417	8,949	8,934	9,060	9,511	5,116	4,195	119,937	
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
11	堅下小学校	最大需要電力(kW)	56	73	84	52	123	82	42	62	67	78	38	26	-	
		(参考)契約電力(kW)	121	121	97	89	123	123	123	123	123	123	123	123	-	
		使用電力量(kWh)	8,781	13,635	17,922	7,808	15,172	9,890	8,590	9,855	10,595	10,792	6,180	5,318	124,538	
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
12	堅上小学校	最大需要電力(kW)	26	30	36	28	38	29	38	52	43	62	26	24	-	
		(参考)契約電力(kW)	43	43	38	36	38	38	38	52	52	62	62	62	-	
		使用電力量(kWh)	4,576	6,460	8,257	4,718	4,937	4,891	4,860	5,209	5,334	5,424	4,244	3,553	62,463	
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
13	国分小学校	最大需要電力(kW)	47	65	69	58	100	101	46	57	53	56	66	30	-	
		(参考)契約電力(kW)	90	90	75	75	100	101	101	101	101	101	101	101	-	
		使用電力量(kWh)	8,663	10,854	13,447	7,393	11,405	9,442	8,308	8,950	8,933	8,816	6,178	5,043	107,432	
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
14	玉手小学校	最大需要電力(kW)	43	48	50	45	70	53	44	48	50	54	29	21	-	
		(参考)契約電力(kW)	72	72	61	61	70	70	70	70	70	70	70	70	-	
		使用電力量(kWh)	7,574	11,617	12,734	6,066	9,103	7,573	7,349	7,039	7,648	8,456	4,759	4,164	94,082	
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
15	堅下北小学校	最大需要電力(kW)	32	39	51	39	96	78	35	38	45	46	27	24	-	
		(参考)契約電力(kW)	68	68	51	51	96	96	96	96	96	96	96	96	-	
		使用電力量(kWh)	5,272	7,356	10,413	6,041	7,204	6,917	5,590	5,953	6,621	6,717	3,801	3,314	75,199	
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
16	堅下南小学校	最大需要電力(kW)	38	49	53	36	61	45	41	40	47	51	30	24	-	
		(参考)契約電力(kW)	66	66	55	55	61	61	61	61	61	61	61	61	-	
		使用電力量(kWh)	8,658	10,463	13,867	6,915	10,061	9,065	9,365	8,866	8,961	9,965	6,767	6,084	109,037	
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
17	旭ヶ丘小学校	最大需要電力(kW)	46	54	65	46	62	50	47	57	55	54	35	28	-	
		(参考)契約電力(kW)	74	74	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	-	
		使用電力量(kWh)	8,792	12,788	15,106	7,538	11,107	9,939	9,601	8,763	9,822	8,866	6,026	5,182	113,530	
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-

No	施設名	項目	年間使用電力量(kWh)												合計	
			令和元年 5月	令和元年 6月	令和元年 7月	令和元年 8月	令和元年 9月	令和元年 10月	令和元年 11月	令和元年 12月	令和2年 1月	令和2年 2月	令和2年 3月	令和2年 4月		
18	国分東小学校	最大需要電力(kW)	42	66	85	58	87	65	54	69	65	70	46	8	-	
		(参考) 契約電力(kW)	119	119	85	85	87	87	87	87	87	87	87	87	87	-
		使用電力量(kWh)	9,779	13,064	18,690	9,879	13,405	10,331	10,514	11,666	12,414	11,207	7,770	3,280	131,999	
		力率(%)	100%	99%	98%	99%	99%	100%	100%	99%	99%	99%	99%	99%	93%	-
19	柏原中学校	最大需要電力(kW)	41	80	78	93	113	84	47	61	67	87	37	36	-	
		(参考) 契約電力(kW)	93	93	93	93	113	113	113	113	113	113	113	113	-	
		使用電力量(kWh)	8,363	13,552	14,812	14,528	16,519	9,456	7,982	11,871	13,119	13,318	6,145	4,519	134,184	
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
20	堅上中学校	最大需要電力(kW)	26	33	41	46	45	33	29	38	43	46	27	23	-	
		(参考) 契約電力(kW)	48	48	48	48	48	48	48	46	46	46	46	46	-	
		使用電力量(kWh)	5,291	5,728	6,450	6,093	7,331	6,036	6,228	6,816	6,690	6,676	3,885	3,851	71,075	
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
21	国分中学校	最大需要電力(kW)	52	75	89	81	90	82	47	68	73	66	31	31	-	
		(参考) 契約電力(kW)	106	106	89	89	90	90	90	90	90	90	90	90	-	
		使用電力量(kWh)	8,560	15,627	19,860	11,668	14,884	10,771	8,728	10,528	11,980	11,089	4,918	4,182	132,795	
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
22	堅下北中学校	最大需要電力(kW)	49	80	108	82	99	85	47	60	72	71	44	33	-	
		(参考) 契約電力(kW)	143	143	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	-	
		使用電力量(kWh)	11,107	15,275	19,207	11,485	16,302	12,284	10,411	12,697	13,351	13,424	6,701	5,846	148,090	
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
23	堅下南中学校	最大需要電力(kW)	34	56	72	59	70	61	40	50	54	53	37	39	-	
		(参考) 契約電力(kW)	84	84	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	-	
		使用電力量(kWh)	8,632	14,783	18,281	9,033	11,687	9,207	8,638	9,555	10,739	10,189	6,238	5,507	122,489	
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
24	玉手中学校	最大需要電力(kW)	59	85	92	87	98	74	44	53	46	47	35	30	-	
		(参考) 契約電力(kW)	67	85	92	92	98	98	98	98	98	98	98	98	-	
		使用電力量(kWh)	7,018	15,041	15,230	8,014	12,137	9,686	9,005	9,834	8,623	9,484	4,875	4,268	113,215	
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
25	文化センター	最大需要電力(kW)	83	87	106	95	78	80	50	57	66	66	47	40	-	
		(参考) 契約電力(kW)	120	120	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	-	
		使用電力量(kWh)	12,202	16,665	18,925	19,740	16,947	11,156	9,737	12,820	13,965	13,867	11,467	9,183	166,674	
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
26	国分図書館	最大需要電力(kW)	33	36	37	38	38	36	33	34	36	36	30	28	-	
		(参考) 契約電力(kW)	39	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	-	
		使用電力量(kWh)	7,559	8,191	8,575	9,037	8,606	7,230	7,023	7,737	7,981	7,986	6,629	7,130	93,684	
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-

No	施設名	項目	年間使用電力量(kWh)												合計
			令和元年 5月	令和元年 6月	令和元年 7月	令和元年 8月	令和元年 9月	令和元年 10月	令和元年 11月	令和元年 12月	令和2年 1月	令和2年 2月	令和2年 3月	令和2年 4月	
27	歴史資料館	最大需要電力(kW)	33	58	110	102	90	79	49	86	99	92	80	11	-
		(参考) 契約電力(kW)	118	118	118	118	118	118	118	118	118	110	110	110	-
		使用電力量(kWh)	3,593	4,385	14,046	14,874	11,901	5,925	3,910	6,852	10,165	10,081	3,971	2,855	92,558
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
28	サンヒル 柏原	最大需要電力(kW)	150	153	288	295	253	163	138	143	152	135	121	99	-
		(参考) 契約電力(kW)	294	294	294	295	295	295	295	295	295	295	295	295	-
		使用電力量(kWh)	52,040	53,870	76,611	92,058	63,691	56,081	46,187	50,358	50,557	45,310	41,864	33,299	661,926
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-