

需要場所等一覧

No	施設名	所在地	自家発電設備 (常用) 有無	備蓄槽 有無	太陽光発電 設備 有無	供給地点 (特定番号)
1	国分合同会館	大阪府柏原市国分本町2-7-2	無	無	無	構内引込第1柱上の気中開閉器の電源側接続点 (06-1012-6256-2011-2003-0000)
2	健康福祉センター	大阪府柏原市大県4-15-35	無	無	無	関西電力(株)が引込柱上に設置した区分開閉器負荷側接続点 (06-1012-6246-4151-5003-0000)
3	産業会館	大阪府柏原市大正2-10-1	無	無	無	構内引込第1柱上の気中開閉器の電源側接続点 (06-1012-6209-2104-3503-0000)
4	自立支援センター	大阪府柏原市本郷3-9-62	無	無	無	構内引込第1柱上の気中開閉器の電源側接続点 (06-1012-6213-3095-8003-0000)
5	火葬場	大阪府柏原市雁多尾畑6339	無	無	無	構内引込第1柱上の気中開閉器の電源側接続点 (06-1012-6205-0990-2003-0000)
6	柏原小学校	大阪府柏原市大正1-9-53	無	無	無	構内柱上気中開閉器電源側 (06-1012-6209-1095-3103-0000)
7	柏原東小学校	大阪府柏原市大県1-8-5	無	無	無	構内柱上気中開閉器電源側 (06-1012-6246-1080-5013-0000)
8	堅下小学校	大阪府柏原市平野2-1-5	無	無	無	関西電力区分開閉器負荷側 (06-1012-6237-2010-5003-0000)
9	堅上小学校	大阪府柏原市雁多尾畑5955	無	無	無	関西電力区分開閉器負荷側 (06-1012-6205-0170-2103-0000)
10	国分小学校	大阪府柏原市国分本町6-11-4	無	無	無	構内柱上気中開閉器電源側 (06-1012-6256-6110-4003-0000)
11	玉手小学校	大阪府柏原市円明町1-1	無	無	無	構内柱上気中開閉器電源側 (06-1012-6229-0011-5003-0000)
12	堅下北小学校	大阪府柏原市法善寺3-359-5	無	無	無	関西電力区分開閉器負荷側 (06-1012-6240-4475-0003-0000)
13	堅下南小学校	大阪府柏原市安堂町710	無	無	無	関西電力区分開閉器負荷側 (06-1012-6244-0104-5003-0000)
14	旭ヶ丘小学校	大阪府柏原市旭ヶ丘3-4896	無	無	無	構内柱上気中開閉器電源側 (06-1012-6225-3991-8003-0000)
15	国分東小学校	大阪府柏原市国分東条町3704-1	無	無	無	構内柱上気中開閉器電源側 (06-1012-6254-0225-1003-0000)
16	柏原中学校	大阪府柏原市堂島町1-28	無	無	無	構内柱上気中開閉器電源側 (06-1012-6223-0012-8003-0000)

需要場所等一覧

No	施設名	所在地	自家発電設備 (常用) 有無	備蓄槽 有無	太陽光発電 設備 有無	供給地点 (特定番号)
17	堅上中学校	大阪府柏原市雁多尾畑5905	無	無	無	構内柱上気中開閉器電源側 (06-1012-6205-0170-2003-0000)
18	国分中学校	大阪府柏原市国分本町7-1-20	無	無	無	構内柱上気中開閉器電源側 (06-1012-6256-7012-0003-0000)
19	堅下北中学校	大阪府柏原市平野2-403-1	無	無	無	構内柱上気中開閉器電源側 (06-1012-6237-2515-0003-0000)
20	堅下南中学校	大阪府柏原市安堂町878	無	無	無	構内柱上気中開閉器電源側 (06-1012-6244-0114-7003-0000)
21	玉手中学校	大阪府柏原市玉手町20-17	無	無	無	関西電力区分開閉器負荷側 (06-1012-6235-0204-2003-0000)
22	文化センター	大阪府柏原市上市4-1-27	無	無	無	電力会社が施設する柱上開閉器の負荷側補足線の接続点 (06-1012-6217-4011-8003-0000)
23	国分図書館	大阪府柏原市田辺1-3-7	無	無	無	構内柱上気中開閉器電源側 (06-1012-6258-1036-3003-0000)
24	歴史資料館	大阪府柏原市高井田1598-1	無	無	無	構内引き込み第1柱(タカイダヒガシ30)気中開閉器 (06-1012-6251-0320-5003-0000)
25	サンヒル柏原	大阪府柏原市安堂町115-1	無	無	無	構内柱上気中開閉器電源側 (06-1012-6244-0513-9023-0000)

予定契約電力・予定使用電力量一覧

※7月1日から9月30日までの期間を「夏季」とし、その他の期間は「その他季」とする。

No	施設名	項目	令和3年 12月	令和4年 1月	令和4年 2月	令和4年 3月	令和4年 4月	令和4年 5月	令和4年 6月	令和4年 7月	令和4年 8月	令和4年 9月	令和4年 10月	令和4年 11月	合計
1	国分合同会館	予定契約電力(kW)	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	-
		予定使用電力量(kWh)	4,842	5,374	4,977	4,371	3,214	2,789	3,810	4,013	5,364	4,372	3,298	3,787	50,211
2	健康福祉センター	予定契約電力(kW)	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	-
		予定使用電力量(kWh)	25,075	26,590	23,536	24,748	19,383	19,137	25,760	27,209	32,321	28,322	22,359	20,395	294,835
3	産業会館	予定契約電力(kW)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	-
		予定使用電力量(kWh)	7,494	7,643	7,615	7,794	6,521	5,246	6,475	7,308	7,533	6,914	6,272	6,335	83,150
4	自立支援センター	予定契約電力(kW)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	-
		予定使用電力量(kWh)	4,019	4,071	3,942	3,622	2,658	2,667	3,643	4,993	5,572	4,581	2,833	2,891	45,492
5	火葬場	予定契約電力(kW)	55	88	88	88	88	88	88	88	88	100	100	100	-
		予定使用電力量(kWh)	13,267	13,030	9,673	10,294	7,057	5,020	10,693	12,217	16,849	13,660	5,734	6,745	124,239
6	柏原小学校	予定契約電力(kW)	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	-
		予定使用電力量(kWh)	14,883	16,376	15,926	14,327	12,871	9,104	18,671	20,979	22,244	21,938	15,346	13,709	196,374
7	柏原東小学校	予定契約電力(kW)	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	-
		予定使用電力量(kWh)	11,893	12,477	11,574	9,171	7,380	4,550	11,955	14,828	19,986	16,751	10,812	9,085	140,462
8	堅下小学校	予定契約電力(kW)	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	-
		予定使用電力量(kWh)	13,199	15,053	15,237	11,755	8,129	5,964	13,509	16,013	20,715	18,365	10,195	9,233	157,367
9	堅上小学校	予定契約電力(kW)	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	-
		予定使用電力量(kWh)	7,655	8,196	8,509	7,832	5,516	3,367	5,258	6,465	8,749	7,505	5,931	5,787	80,770
10	国分小学校	予定契約電力(kW)	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	-
		予定使用電力量(kWh)	14,672	17,637	17,586	12,494	8,391	6,244	14,510	18,817	24,190	19,938	10,557	9,283	174,319
11	玉手小学校	予定契約電力(kW)	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	-
		予定使用電力量(kWh)	10,641	11,675	11,883	9,428	6,180	4,373	9,671	12,443	15,378	14,124	8,320	7,642	121,758
12	堅下北小学校	予定契約電力(kW)	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	-
		予定使用電力量(kWh)	8,881	9,992	10,156	7,309	5,046	3,413	10,587	13,719	15,298	14,682	6,857	5,955	111,895
13	堅下南小学校	予定契約電力(kW)	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	-
		予定使用電力量(kWh)	11,918	13,589	13,867	10,687	8,522	5,972	11,560	14,990	17,745	15,882	10,034	9,074	143,840
14	旭ヶ丘小学校	予定契約電力(kW)	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	-
		予定使用電力量(kWh)	13,267	13,722	13,906	11,286	8,554	5,304	11,329	14,175	15,708	15,906	10,452	9,937	143,546
15	国分東小学校	予定契約電力(kW)	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	-
		予定使用電力量(kWh)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
16	柏原中学校	予定契約電力(kW)	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	-
		予定使用電力量(kWh)	13,120	13,564	13,474	12,599	9,694	5,300	15,125	18,699	20,933	18,168	13,377	11,628	165,681
17	堅上中学校	予定契約電力(kW)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-
		予定使用電力量(kWh)	7,588	7,192	7,134	7,375	5,348	3,563	5,302	6,428	7,479	6,903	6,025	5,734	76,071

予定契約電力・予定使用電力量一覧

※7月1日から9月30日までの期間を「夏季」とし、その他の期間は「その他季」とする。

No	施設名	項目	令和3年 12月	令和4年 1月	令和4年 2月	令和4年 3月	令和4年 4月	令和4年 5月	令和4年 6月	令和4年 7月	令和4年 8月	令和4年 9月	令和4年 10月	令和4年 11月	合計
18	国分中学校	予定契約電力(kW)	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	-
		予定使用電力量(kWh)	16,754	16,633	15,761	14,305	10,205	4,316	15,291	17,538	21,688	17,374	10,523	10,493	170,881
19	堅下北中学校	予定契約電力(kW)	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	-
		予定使用電力量(kWh)	14,018	14,579	12,968	13,078	10,253	5,663	14,184	16,335	20,937	15,952	12,688	10,626	161,281
20	堅下南中学校	予定契約電力(kW)	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	-
		予定使用電力量(kWh)	10,929	12,061	11,337	11,122	8,576	4,415	11,603	13,105	15,662	12,639	9,850	8,771	130,070
21	玉手中学校	予定契約電力(kW)	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	-
		予定使用電力量(kWh)	12,129	10,464	10,257	11,370	8,936	4,157	13,469	17,166	23,365	16,883	11,426	9,862	149,484
22	文化センター	予定契約電力(kW)	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	-
		予定使用電力量(kWh)	12,088	13,268	12,976	12,085	8,795	6,968	12,821	16,248	19,389	14,681	8,357	9,615	147,291
23	国分図書館	予定契約電力(kW)	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	-
		予定使用電力量(kWh)	8,573	8,875	8,615	8,232	7,530	7,387	8,097	9,560	9,844	9,403	8,224	7,812	102,152
24	歴史資料館	予定契約電力(kW)	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	-
		予定使用電力量(kWh)	7,164	12,202	9,998	5,743	3,155	2,875	7,049	12,504	13,414	8,643	5,251	3,788	91,786
25	サンヒル柏原	予定契約電力(kW)	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	-
		予定使用電力量(kWh)	42,266	44,775	38,379	37,354	33,849	37,151	43,320	51,039	58,036	50,868	43,018	37,394	517,449

月別小計	項目	令和3年 12月	令和4年 1月	令和4年 2月	令和4年 3月	令和4年 4月	令和4年 5月	令和4年 6月	令和4年 7月	令和4年 8月	令和4年 9月	令和4年 10月	令和4年 11月	合計
	契約電力(kW)	2,601	2,634	2,634	2,634	2,634	2,634	2,634	2,634	2,634	2,646	2,646	2,646	-
	使用電力量(kWh)	311,335	334,038	314,286	283,381	220,763	169,945	308,692	371,791	443,399	379,454	262,739	240,581	3,640,404

最大需要電力・使用電力量実績一覧

※7月1日から9月30日までの期間を「夏季」とし、その他の期間は「その他季」とする。

No	施設名	項目	年間使用電力量(kWh)												合計	
			令和2年 5月	令和2年 6月	令和2年 7月	令和2年 8月	令和2年 9月	令和2年 10月	令和2年 11月	令和2年 12月	令和3年 1月	令和3年 2月	令和3年 3月	令和3年 4月		
1	国分合同会館	最大需要電力(kW)	16	25	30	39	53	20	28	35	39	43	28	14	-	
		(参考)契約電力(kW)	41	41	41	41	53	53	53	53	53	53	53	53	53	-
		使用電力量(kWh)	2,789	3,810	4,013	5,364	4,372	3,298	3,787	4,842	5,374	4,977	4,371	3,214	50,211	
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
2	健康福祉センター	最大需要電力(kW)	72	107	132	161	143	101	99	106	126	117	101	78	-	
		(参考)契約電力(kW)	136	136	136	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	-
		使用電力量(kWh)	19,137	25,760	27,209	32,321	28,322	22,359	20,395	25,075	26,590	23,536	24,748	19,383	294,835	
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	98%	97%	99%	99%	99%	99%	99%	96%	-
3	産業会館	最大需要電力(kW)	16	26	38	40	31	24	24	28	33	35	34	27	-	
		(参考)契約電力(kW)	39	39	39	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	-
		使用電力量(kWh)	5,246	6,475	7,308	7,533	6,914	6,272	6,335	7,494	7,643	7,615	7,794	6,521	83,150	
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
4	自立支援センター	最大需要電力(kW)	15	28	32	40	30	23	18	22	23	23	23	17	-	
		(参考)契約電力(kW)	39	39	39	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	-
		使用電力量(kWh)	2,667	3,643	4,993	5,572	4,581	2,833	2,891	4,019	4,071	3,942	3,622	2,658	45,492	
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
5	火葬場	最大需要電力(kW)	46	51	54	55	51	51	42	50	49	46	45	39	-	
		(参考)契約電力(kW)	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	-
		使用電力量(kWh)	4,340	6,231	6,739	8,283	7,220	4,578	4,915	7,089	7,010	5,891	6,098	5,019	73,413	
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
6	柏原小学校	最大需要電力(kW)	41	135	140	141	142	91	62	80	123	121	75	57	-	
		(参考)契約電力(kW)	158	158	158	158	142	142	142	142	142	142	142	142	142	-
		使用電力量(kWh)	9,104	18,671	20,979	22,244	21,938	15,346	13,709	14,883	16,376	15,926	14,327	12,871	196,374	
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
7	柏原東小学校	最大需要電力(kW)	26	98	104	116	110	73	44	87	107	87	61	43	-	
		(参考)契約電力(kW)	121	121	121	121	116	116	116	116	116	116	116	116	116	-
		使用電力量(kWh)	4,550	11,955	14,828	19,986	16,751	10,812	9,085	11,893	12,477	11,574	9,171	7,380	140,462	
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
8	堅下小学校	最大需要電力(kW)	29	116	142	148	176	62	51	105	124	116	86	36	-	
		(参考)契約電力(kW)	123	123	142	148	176	176	176	176	176	176	176	176	176	-
		使用電力量(kWh)	5,964	13,509	16,013	20,715	18,365	10,195	9,233	13,199	15,053	15,237	11,755	8,129	157,367	
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-

最大需要電力・使用電力量実績一覧

※7月1日から9月30日までの期間を「夏季」とし、その他の期間は「その他季」とする。

No	施設名	項目	年間使用電力量(kWh)												合計	
			令和2年 5月	令和2年 6月	令和2年 7月	令和2年 8月	令和2年 9月	令和2年 10月	令和2年 11月	令和2年 12月	令和3年 1月	令和3年 2月	令和3年 3月	令和3年 4月		
9	堅上小学校	最大需要電力(kW)	15	32	49	73	73	31	43	64	71	63	57	42	-	
		(参考)契約電力(kW)	62	62	62	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	-
		使用電力量(kWh)	3,367	5,258	6,465	8,749	7,505	5,931	5,787	7,655	8,196	8,509	7,832	5,516	80,770	
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
10	国分小学校	最大需要電力(kW)	37	176	182	187	185	69	49	133	166	164	114	47	-	
		(参考)契約電力(kW)	101	176	182	187	187	187	187	187	187	187	187	187	-	
		使用電力量(kWh)	6,244	14,510	18,817	24,190	19,938	10,557	9,283	14,672	17,637	17,586	12,494	8,391	174,319	
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
11	玉手小学校	最大需要電力(kW)	22	115	115	116	117	37	45	91	109	103	79	36	-	
		(参考)契約電力(kW)	70	115	115	116	117	117	117	117	117	117	117	117	-	
		使用電力量(kWh)	4,373	9,671	12,443	15,378	14,124	8,320	7,642	10,641	11,675	11,883	9,428	6,180	121,758	
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
12	堅下北小学校	最大需要電力(kW)	16	113	122	131	126	53	34	86	101	87	65	27	-	
		(参考)契約電力(kW)	96	113	122	131	131	131	131	131	131	131	131	131	-	
		使用電力量(kWh)	3,413	10,587	13,719	15,298	14,682	6,857	5,955	8,881	9,992	10,156	7,309	5,046	111,895	
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
13	堅下南小学校	最大需要電力(kW)	23	99	112	127	136	41	39	90	112	108	69	38	-	
		(参考)契約電力(kW)	61	99	112	127	136	136	136	136	136	136	136	136	-	
		使用電力量(kWh)	5,972	11,560	14,990	17,745	15,882	10,034	9,074	11,918	13,589	13,867	10,687	8,522	143,840	
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
14	旭ヶ丘小学校	最大需要電力(kW)	32	91	103	122	121	54	65	101	119	108	81	50	-	
		(参考)契約電力(kW)	65	91	103	122	122	122	122	122	122	122	122	122	-	
		使用電力量(kWh)	5,304	11,329	14,175	15,708	15,906	10,452	9,937	13,267	13,722	13,906	11,286	8,554	143,546	
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
15	国分東小学校	最大需要電力(kW)	7	24	24	25	23	22	22	27	25	14	23	22	-	
		(参考)契約電力(kW)	87	87	87	87	70	70	70	70	70	46	27	27	-	
		使用電力量(kWh)	3,164	3,886	5,624	5,829	5,182	5,093	5,007	5,850	5,378	3,761	5,747	4,741	59,262	
		力率(%)	92%	95%	97%	97%	98%	97%	98%	98%	98%	97%	94%	99%	97%	-
16	柏原中学校	最大需要電力(kW)	36	107	111	117	115	59	43	75	101	95	79	42	-	
		(参考)契約電力(kW)	113	113	113	117	117	117	117	117	117	117	117	117	-	
		使用電力量(kWh)	5,300	15,125	18,699	20,933	18,168	13,377	11,628	13,120	13,564	13,474	12,599	9,694	165,681	
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-

最大需要電力・使用電力量実績一覧

※7月1日から9月30日までの期間を「夏季」とし、その他の期間は「その他季」とする。

No	施設名	項目	年間使用電力量(kWh)												合計
			令和2年 5月	令和2年 6月	令和2年 7月	令和2年 8月	令和2年 9月	令和2年 10月	令和2年 11月	令和2年 12月	令和3年 1月	令和3年 2月	令和3年 3月	令和3年 4月	
17	堅上中学校	最大需要電力(kW)	18	32	35	47	41	27	27	50	47	45	46	29	-
		(参考)契約電力(kW)	46	46	46	47	47	47	47	50	50	50	50	50	-
		使用電力量(kWh)	3,563	5,302	6,428	7,479	6,903	6,025	5,734	7,588	7,192	7,134	7,375	5,348	76,071
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
18	国分中学校	最大需要電力(kW)	42	91	93	124	121	46	65	109	101	97	78	47	-
		(参考)契約電力(kW)	90	91	93	124	124	124	124	124	124	124	124	124	-
		使用電力量(kWh)	4,316	15,291	17,538	21,688	17,374	10,523	10,493	16,754	16,633	15,761	14,305	10,205	170,881
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
19	堅下北中学校	最大需要電力(kW)	25	81	99	124	95	66	47	81	97	89	71	44	-
		(参考)契約電力(kW)	108	108	99	124	124	124	124	124	124	124	124	124	-
		使用電力量(kWh)	5,663	14,184	16,335	20,937	15,952	12,688	10,626	14,018	14,579	12,968	13,078	10,253	161,281
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
20	堅下南中学校	最大需要電力(kW)	23	71	72	75	75	44	44	69	73	71	61	43	-
		(参考)契約電力(kW)	72	72	72	75	75	75	75	75	75	75	75	75	-
		使用電力量(kWh)	4,415	11,603	13,105	15,662	12,639	9,850	8,771	10,929	12,061	11,337	11,122	8,576	130,070
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
21	玉手中学校	最大需要電力(kW)	24	98	108	125	105	50	43	71	81	65	67	49	-
		(参考)契約電力(kW)	98	98	108	125	125	125	125	125	125	125	125	125	-
		使用電力量(kWh)	4,157	13,469	17,166	23,365	16,883	11,426	9,862	12,129	10,464	10,257	11,370	8,936	149,484
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
22	文化センター	最大需要電力(kW)	35	57	67	82	80	49	44	55	74	55	55	48	-
		(参考)契約電力(kW)	106	106	95	82	82	82	82	82	82	82	82	82	-
		使用電力量(kWh)	6,968	12,821	16,248	19,389	14,681	8,357	9,615	12,088	13,268	12,976	12,085	8,795	147,291
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
23	国分図書館	最大需要電力(kW)	34	38	39	40	40	37	35	39	39	41	39	34	-
		(参考)契約電力(kW)	38	38	39	40	40	40	40	40	40	41	41	41	-
		使用電力量(kWh)	7,387	8,097	9,560	9,844	9,403	8,224	7,812	8,573	8,875	8,615	8,232	7,530	102,152
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
24	歴史資料館	最大需要電力(kW)	11	96	101	92	97	24	69	73	120	125	91	12	-
		(参考)契約電力(kW)	110	110	102	101	101	101	101	101	120	125	125	125	-
		使用電力量(kWh)	2,875	7,049	12,504	13,414	8,643	5,251	3,788	7,164	12,202	9,998	5,743	3,155	91,786
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-

最大需要電力・使用電力量実績一覧

※7月1日から9月30日までの期間を「夏季」とし、その他の期間は「その他季」とする。

No	施設名	項目	年間使用電力量(kWh)												合計
			令和2年 5月	令和2年 6月	令和2年 7月	令和2年 8月	令和2年 9月	令和2年 10月	令和2年 11月	令和2年 12月	令和3年 1月	令和3年 2月	令和3年 3月	令和3年 4月	
25	サンヒル柏原	最大需要電力(kW)	98	123	146	162	144	130	114	117	125	119	105	101	-
		(参考) 契約電力(kW)	295	295	295	253	163	162	162	162	162	162	162	162	-
		使用電力量(kWh)	37,151	43,320	51,039	58,036	50,868	43,018	37,394	42,266	44,775	38,379	37,354	33,849	517,449
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-