水質検査結果（給水栓）
（令和4年2月分）

| | 項目名 | 水質基準値 | 系統 | 玉手浄水場系（自己水） | | 玉手浄水場系＋（大阪広域水道企業団水系） | 大阪広域水道企業団水系 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 円明受水場系＋（玉手浄水場系） | | | 今町受水場系 |
| | | | 採水場所 | 雁多尾畑 | 国分東条町 | 藤井寺市川北 | 山ノ井 | 東春日台 | 田辺 | 今町受水場出口 |
| | | | 採水日 / 分類 | 2月1日 | 2月8日 | 2月1日 | 2月1日 | 2月8日 | 2月8日 | 2月1日 |
| 1 | 一般細菌 | 100集落以下/1ml | 微生物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 金属 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.0003未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.00005未満 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.001未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.001未満 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L 以下 | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.004未満 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 無機物質 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1未満 | 1未満 | 1 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.08未満 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.1未満 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 一般有機化学物質 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.0002未満 |
| 15 | 1，4ージオキサン | 0.05mg/L以下 | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.005未満 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.004未満 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.002未満 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.001未満 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.001未満 |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.001未満 |
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 消毒副生成物 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001 | 0.001未満 | 0.004 |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | | 0.009未満 | 0.009未満 | 0.009未満 | 0.009未満 | 0.009未満 | 0.009未満 | 0.009未満 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 金属 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.07 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 味覚 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15.3 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 色 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 味覚 | 21.0 | 21.4 | 20.7 | 20.5 | 18.7 | 18.0 | 18.4 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 41.4 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 91 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 発泡 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.02未満 |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | かび臭物質 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 43 | 2ーメチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 発泡 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.01未満 |
| 45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | におい | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.0005未満 |
| 46 | 有機物等（TOC） | 3mg/L以下 | 味覚 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| 47 | pH値 | 5.8～8.6 | 基礎的性状 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5度以下 | | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1.4 |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| | 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 消毒効果 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.4 |
| | 判定（検査を実施した項目について） | | | 水質基準に適合 | 水質基準に適合 | 水質基準に適合 | 水質基準に適合 | 水質基準に適合 | 水質基準に適合 | 水質基準に適合 |