

需要場所等一覧

No	施設名	所在地	自家発電設備 (常用) 有無	備蓄槽 有無	太陽光発電 設備 有無	供給地点 (特定番号)
1	国分合同会館	大阪府柏原市国分本町2-7-2	無	無	無	構内引込第1柱上の気中開閉器の電源側接続点 (06-1222-6256-2011-2003-0000)
2	健康福祉センター	大阪府柏原市大県4-15-35	無	無	無	関西電力(株)が引込柱上に設置した区分開閉器負荷側接続点 (06-1172-6246-4151-5003-0000)
3	産業会館	大阪府柏原市大正2-10-1	無	無	無	構内引込第1柱上の気中開閉器の電源側接続点 (06-1112-6209-2104-3503-0000)
4	自立支援センター	大阪府柏原市本郷3-9-62	無	無	無	構内引込第1柱上の気中開閉器の電源側接続点 (06-1152-6213-3095-8003-0000)
5	火葬場	大阪府柏原市雁多尾畑6339	無	無	無	構内引込第1柱上の気中開閉器の電源側接続点 (06-1112-6205-0990-2003-0000)
6	柏原小学校	大阪府柏原市大正1-9-53	無	無	無	構内柱上気中開閉器電源側 (06-1152-6209-1095-3103-0000)
7	柏原東小学校	大阪府柏原市大県1-8-5	無	無	無	構内柱上気中開閉器電源側 (06-1162-6246-1080-5013-0000)
8	堅下小学校	大阪府柏原市平野2-1-5	無	無	無	関西電力区分開閉器負荷側 (06-1172-6237-2010-5003-0000)
9	堅上小学校	大阪府柏原市雁多尾畑5955	無	無	無	関西電力区分開閉器負荷側 (06-1112-6205-0170-2103-0000)
10	国分小学校	大阪府柏原市国分本町6-11-4	無	無	無	構内柱上気中開閉器電源側 (06-1222-6256-6110-4003-0000)
11	玉手小学校	大阪府柏原市円明町1-1	無	無	無	構内柱上気中開閉器電源側 (06-1182-6229-0011-5003-0000)
12	堅下北小学校	大阪府柏原市法善寺3-359-5	無	無	無	関西電力区分開閉器負荷側 (06-1172-6240-4475-0003-0000)
13	堅下南小学校	大阪府柏原市安堂町710	無	無	無	関西電力区分開閉器負荷側 (06-1222-6244-0104-5003-0000)
14	旭ヶ丘小学校	大阪府柏原市旭ヶ丘3-4896	無	無	無	構内柱上気中開閉器電源側 (06-1182-6225-3991-8003-0000)
15	国分東小学校	大阪府柏原市国分東条町3704-1	無	無	無	構内柱上気中開閉器電源側 (06-1222-6254-0225-1003-0000)
16	柏原中学校	大阪府柏原市堂島町1-28	無	無	無	構内柱上気中開閉器電源側 (06-1162-6223-0012-8003-0000)

需要場所等一覧

No	施設名	所在地	自家発電設備 (常用) 有無	備蓄槽 有無	太陽光発電 設備 有無	供給地点 (特定番号)
17	堅上中学校	大阪府柏原市雁多尾畑5905	無	無	無	構内柱上気中開閉器電源側 (06-1112-6205-0170-2003-0000)
18	国分中学校	大阪府柏原市国分本町7-1-20	無	無	無	構内柱上気中開閉器電源側 (06-1222-6256-7012-0003-0000)
19	堅下北中学校	大阪府柏原市平野2-403-1	無	無	無	構内柱上気中開閉器電源側 (06-1172-6237-2515-0003-0000)
20	堅下南中学校	大阪府柏原市安堂町878	無	無	無	構内柱上気中開閉器電源側 (06-1222-6244-0114-7003-0000)
21	玉手中学校	大阪府柏原市玉手町20-17	無	無	無	関西電力区分開閉器負荷側 (06-1182-6235-0204-2003-0000)
22	文化センター	大阪府柏原市上市4-1-27	無	無	無	電力会社が施設する柱上開閉器の負荷側補足線の接続点 (06-1162-6217-4011-8003-0000)
23	国分図書館	大阪府柏原市田辺1-3-7	無	無	無	構内柱上気中開閉器電源側 (06-1222-6258-1036-3003-0000)
24	歴史資料館	大阪府柏原市高井田1598-1	無	無	無	構内引き込み第1柱(タカイダヒガシ30)気中開閉器 (06-1222-6251-0320-5003-0000)
25	サンヒル柏原	大阪府柏原市安堂町115-1	無	無	無	構内柱上気中開閉器電源側 (06-1222-6244-0513-9023-0000)

予定契約電力・予定使用電力量一覧

※7月1日から9月30日までの期間を「夏季」とし、その他の期間は「その他季」とする。

No	施設名	項目	令和4年 10月	令和4年 11月	令和4年 12月	令和5年 1月	令和5年 2月	令和5年 3月	令和5年 4月	令和5年 5月	令和5年 6月	令和5年 7月	令和5年 8月	令和5年 9月	合計
1	国分合同会館	予定契約電力(kW)	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	-
		予定使用電力量(kWh)	4,427	3,427	4,604	5,238	4,946	4,269	3,103	2,845	3,270	4,840	5,052	4,548	50,569
2	健康福祉センター	予定契約電力(kW)	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	-
		予定使用電力量(kWh)	26,326	21,206	25,408	27,793	25,933	25,779	19,284	21,337	30,990	35,728	32,529	28,207	320,520
3	産業会館	予定契約電力(kW)	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	-
		予定使用電力量(kWh)	7,127	6,784	7,730	7,552	7,701	7,404	6,199	6,042	6,373	7,320	7,724	7,316	85,272
4	自立支援センター	予定契約電力(kW)	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	-
		予定使用電力量(kWh)	3,547	2,762	3,849	4,088	3,892	3,549	2,339	2,533	3,982	5,039	5,376	4,855	45,811
5	火葬場	予定契約電力(kW)	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	-
		予定使用電力量(kWh)	6,180	6,386	8,820	18,333	17,589	12,389	5,246	4,490	5,347	8,049	8,787	7,516	109,132
6	柏原小学校	予定契約電力(kW)	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	-
		予定使用電力量(kWh)	19,336	14,626	17,032	20,937	21,876	16,310	12,981	13,316	20,273	21,223	13,090	21,460	212,460
7	柏原東小学校	予定契約電力(kW)	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	-
		予定使用電力量(kWh)	12,767	9,689	11,821	14,398	15,834	9,752	7,117	7,865	12,906	15,166	8,520	14,728	140,563
8	堅下小学校	予定契約電力(kW)	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	-
		予定使用電力量(kWh)	12,108	9,517	12,703	16,354	16,571	11,944	7,917	8,648	14,701	15,480	9,072	14,885	149,900
9	堅上小学校	予定契約電力(kW)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-
		予定使用電力量(kWh)	6,278	6,598	7,605	9,190	10,274	7,775	4,919	5,340	6,355	6,769	4,358	6,573	82,034
10	国分小学校	予定契約電力(kW)	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	-
		予定使用電力量(kWh)	13,734	11,094	15,091	19,756	22,890	14,051	9,082	9,551	16,109	17,988	9,043	16,839	175,228
11	玉手小学校	予定契約電力(kW)	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	-
		予定使用電力量(kWh)	10,309	9,064	12,224	15,279	16,486	10,253	6,266	6,912	12,026	13,105	6,002	11,204	129,130
12	堅下北小学校	予定契約電力(kW)	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	-
		予定使用電力量(kWh)	9,780	6,703	8,982	12,434	12,359	7,941	5,159	6,022	12,216	13,108	6,196	12,300	113,200
13	堅下南小学校	予定契約電力(kW)	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	-
		予定使用電力量(kWh)	10,771	10,786	13,737	14,353	17,153	12,273	8,079	8,881	11,130	14,990	17,617	12,960	152,730
14	旭ヶ丘小学校	予定契約電力(kW)	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	-
		予定使用電力量(kWh)	14,029	11,362	13,217	15,373	16,040	11,790	8,070	9,548	16,099	15,807	7,574	16,312	155,221
15	国分東小学校	予定契約電力(kW)	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	-
		予定使用電力量(kWh)	4,872	4,778	5,283	4,870	4,327	5,057	4,786	3,793	3,623	5,431	6,227	5,256	58,303
16	柏原中学校	予定契約電力(kW)	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	-
		予定使用電力量(kWh)	16,716	9,783	11,900	12,372	14,934	12,134	9,719	8,936	15,171	20,105	13,307	15,328	160,405
17	堅上中学校	予定契約電力(kW)	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	-
		予定使用電力量(kWh)	5,858	5,656	6,910	7,508	6,606	5,732	4,621	4,449	5,184	6,886	5,179	5,767	70,356

予定契約電力・予定使用電力量一覧

※7月1日から9月30日までの期間を「夏季」とし、その他の期間は「その他季」とする。

No	施設名	項目	令和4年 10月	令和4年 11月	令和4年 12月	令和5年 1月	令和5年 2月	令和5年 3月	令和5年 4月	令和5年 5月	令和5年 6月	令和5年 7月	令和5年 8月	令和5年 9月	合計
18	国分中学校	予定契約電力(kW)	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	-
		予定使用電力量(kWh)	13,860	10,780	14,971	17,367	16,803	13,779	9,147	9,217	15,494	20,203	12,740	15,671	170,032
19	堅下北中学校	予定契約電力(kW)	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	-
		予定使用電力量(kWh)	15,099	11,432	13,385	14,804	15,417	11,129	9,877	10,794	16,980	18,084	11,758	16,809	165,568
20	堅下南中学校	予定契約電力(kW)	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	-
		予定使用電力量(kWh)	9,128	8,597	10,599	11,820	11,519	9,094	7,485	7,621	10,668	11,692	8,886	10,255	117,364
21	玉手中学校	予定契約電力(kW)	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	-
		予定使用電力量(kWh)	11,164	9,152	12,719	15,734	14,995	12,453	8,381	8,582	15,095	18,141	10,745	14,970	152,131
22	文化センター	予定契約電力(kW)	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	-
		予定使用電力量(kWh)	11,726	9,628	11,840	13,351	12,530	11,693	8,530	7,124	11,448	16,508	15,640	14,255	144,273
23	国分図書館	予定契約電力(kW)	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	-
		予定使用電力量(kWh)	9,428	8,444	9,172	9,697	8,775	9,095	8,317	7,586	8,583	10,864	10,243	10,139	110,343
24	歴史資料館	予定契約電力(kW)	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	-
		予定使用電力量(kWh)	7,720	4,122	6,805	14,703	13,975	8,364	3,996	2,454	3,155	12,991	14,417	10,824	103,526
25	サンヒル柏原	予定契約電力(kW)	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	-
		予定使用電力量(kWh)	51,545	47,000	52,607	52,273	47,485	45,657	43,123	38,701	43,383	54,194	53,954	47,419	577,341

月別小計	項目	令和4年 10月	令和4年 11月	令和4年 12月	令和5年 1月	令和5年 2月	令和5年 3月	令和5年 4月	令和5年 5月	令和5年 6月	令和5年 7月	令和5年 8月	令和5年 9月	合計
	契約電力(kW)	2,535	2,535	2,535	2,535	2,535	2,535	2,535	2,535	2,535	2,535	2,535	2,535	-
	使用電力量(kWh)	313,835	259,376	319,014	375,577	376,910	299,666	223,743	222,587	320,561	389,711	304,036	346,396	3,751,412

最大需要電力・使用電力量実績一覧

※7月1日から9月30日までの期間を「夏季」とし、その他の期間は「その他季」とする。

No	施設名	項目	年間使用電力量(kWh)												合計
			令和3年 5月	令和3年 6月	令和3年 7月	令和3年 8月	令和3年 9月	令和3年 10月	令和3年 11月	令和3年 12月	令和4年 1月	令和4年 2月	令和4年 3月	令和4年 4月	
1	国分合同会館	最大需要電力(kW)	10	22	37	37	33	30	25	32	36	42	28	23	-
		(参考) 契約電力(kW)	53	53	53	53	43	43	43	43	43	42	42	42	-
		使用電力量(kWh)	2,845	3,270	4,840	5,052	4,548	4,427	3,427	4,604	5,238	4,946	4,269	3,103	50,569
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	健康福祉センター	最大需要電力(kW)	100	122	141	140	120	126	98	97	128	115	103	84	-
		(参考) 契約電力(kW)	161	161	161	143	141	141	141	141	141	141	141	141	-
		使用電力量(kWh)	21,337	30,990	35,728	32,529	28,207	26,326	21,206	25,408	27,793	25,933	25,779	19,284	320,520
		力率(%)	97%	99%	100%	99%	99%	99%	98%	99%	99%	99%	98%	96%	-
3	産業会館	最大需要電力(kW)	22	29	37	32	31	28	32	30	32	35	35	26	-
		(参考) 契約電力(kW)	40	40	40	37	37	37	37	37	37	37	37	37	-
		使用電力量(kWh)	6,042	6,373	7,320	7,724	7,316	7,127	6,784	7,730	7,552	7,701	7,404	6,199	85,272
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
4	自立支援センター	最大需要電力(kW)	22	24	27	27	25	27	19	22	22	23	21	21	-
		(参考) 契約電力(kW)	40	40	40	30	27	27	27	27	27	27	27	27	-
		使用電力量(kWh)	2,533	3,982	5,039	5,376	4,855	3,547	2,762	3,849	4,088	3,892	3,549	2,339	45,811
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
5	火葬場	最大需要電力(kW)	32	48	55	57	55	42	47	99	107	101	95	79	-
		(参考) 契約電力(kW)	55	55	55	57	57	57	57	99	107	107	107	107	-
		使用電力量(kWh)	4,490	5,347	8,049	8,787	7,516	6,180	6,386	8,820	18,333	17,589	12,389	5,246	109,132
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
6	柏原小学校	最大需要電力(kW)	61	139	138	135	141	138	61	85	134	135	108	59	-
		(参考) 契約電力(kW)	142	142	142	142	141	141	141	141	141	141	141	141	-
		使用電力量(kWh)	13,316	20,273	21,223	13,090	21,460	19,336	14,626	17,032	20,937	21,876	16,310	12,981	212,460
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
7	柏原東小学校	最大需要電力(kW)	59	112	117	101	124	110	56	69	106	109	85	38	-
		(参考) 契約電力(kW)	116	116	117	117	124	124	124	124	124	124	124	124	-
		使用電力量(kWh)	7,865	12,906	15,166	8,520	14,728	12,767	9,689	11,821	14,398	15,834	9,752	7,117	140,563
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
8	壱下小学校	最大需要電力(kW)	57	97	124	101	116	96	58	88	114	122	95	34	-
		(参考) 契約電力(kW)	176	176	176	176	124	124	124	124	124	124	124	124	-
		使用電力量(kWh)	8,648	14,701	15,480	9,072	14,885	12,108	9,517	12,703	16,354	16,571	11,944	7,917	149,900
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-

最大需要電力・使用電力量実績一覧

※7月1日から9月30日までの期間を「夏季」とし、その他の期間は「その他季」とする。

No	施設名	項目	年間使用電力量(kWh)												合計
			令和3年 5月	令和3年 6月	令和3年 7月	令和3年 8月	令和3年 9月	令和3年 10月	令和3年 11月	令和3年 12月	令和4年 1月	令和4年 2月	令和4年 3月	令和4年 4月	
9	堅上小学校	最大需要電力(kW)	30	40	56	53	61	50	41	48	63	70	58	23	-
		(参考) 契約電力(kW)	73	73	73	73	71	71	71	71	63	70	70	70	-
		使用電力量(kWh)	5,340	6,355	6,769	4,358	6,573	6,278	6,598	7,605	9,190	10,274	7,775	4,919	82,034
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
10	国分小学校	最大需要電力(kW)	115	132	183	140	167	167	75	109	170	179	139	53	-
		(参考) 契約電力(kW)	187	187	187	185	183	183	183	183	183	183	183	183	-
		使用電力量(kWh)	9,551	16,109	17,988	9,043	16,839	13,734	11,094	15,091	19,756	22,890	14,051	9,082	175,228
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
11	玉手小学校	最大需要電力(kW)	71	112	115	103	114	109	81	98	115	116	105	33	-
		(参考) 契約電力(kW)	117	117	117	117	115	115	115	115	115	116	116	116	-
		使用電力量(kWh)	6,912	12,026	13,105	6,002	11,204	10,309	9,064	12,224	15,279	16,486	10,253	6,266	129,130
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
12	堅下北小学校	最大需要電力(kW)	59	98	107	90	99	93	45	63	97	91	65	32	-
		(参考) 契約電力(kW)	131	131	131	126	107	107	107	107	107	107	107	107	-
		使用電力量(kWh)	6,022	12,216	13,108	6,196	12,300	9,780	6,703	8,982	12,434	12,359	7,941	5,159	113,200
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
13	堅下南小学校	最大需要電力(kW)	40	99	112	127	114	81	72	82	110	116	90	35	-
		(参考) 契約電力(kW)	136	136	136	136	127	127	127	127	127	127	127	127	-
		使用電力量(kWh)	8,881	11,130	14,990	17,617	12,960	10,771	10,786	13,737	14,353	17,153	12,273	8,079	152,730
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
14	旭ヶ丘小学校	最大需要電力(kW)	80	117	123	98	114	107	73	92	110	118	89	42	-
		(参考) 契約電力(kW)	122	122	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	-
		使用電力量(kWh)	9,548	16,099	15,807	7,574	16,312	14,029	11,362	13,217	15,373	16,040	11,790	8,070	155,221
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
15	国分東小学校	最大需要電力(kW)	8	21	31	22	22	21	22	23	22	21	21	22	-
		(参考) 契約電力(kW)	27	27	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	-
		使用電力量(kWh)	3,793	3,623	5,431	6,227	5,256	4,872	4,778	5,283	4,870	4,327	5,057	4,786	58,303
		力率(%)	93%	95%	98%	99%	98%	98%	98%	99%	98%	98%	98%	97%	-
16	柏原中学校	最大需要電力(kW)	77	91	111	114	107	95	42	74	89	101	77	55	-
		(参考) 契約電力(kW)	117	117	117	115	114	114	114	114	114	114	114	114	-
		使用電力量(kWh)	8,936	15,171	20,105	13,307	15,328	16,716	9,783	11,900	12,372	14,934	12,134	9,719	160,405
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-

最大需要電力・使用電力量実績一覧

※7月1日から9月30日までの期間を「夏季」とし、その他の期間は「その他季」とする。

No	施設名	項目	年間使用電力量(kWh)												合計	
			令和3年 5月	令和3年 6月	令和3年 7月	令和3年 8月	令和3年 9月	令和3年 10月	令和3年 11月	令和3年 12月	令和4年 1月	令和4年 2月	令和4年 3月	令和4年 4月		
17	堅上中学校	最大需要電力(kW)	25	30	48	45	46	33	31	48	53	48	36	18	-	
		(参考) 契約電力(kW)	50	50	50	50	50	50	50	50	48	53	53	53	53	-
		使用電力量(kWh)	4,449	5,184	6,886	5,179	5,767	5,858	5,656	6,910	7,508	6,606	5,732	4,621	70,356	-
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
18	国分中学校	最大需要電力(kW)	72	110	124	123	117	101	62	75	108	104	102	40	-	
		(参考) 契約電力(kW)	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	-
		使用電力量(kWh)	9,217	15,494	20,203	12,740	15,671	13,860	10,780	14,971	17,367	16,803	13,779	9,147	170,032	-
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
19	堅下北中学校	最大需要電力(kW)	71	96	110	109	107	95	53	68	93	89	73	60	-	
		(参考) 契約電力(kW)	124	124	124	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	-
		使用電力量(kWh)	10,794	16,980	18,084	11,758	16,809	15,099	11,432	13,385	14,804	15,417	11,129	9,877	165,568	-
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
20	堅下南中学校	最大需要電力(kW)	42	51	69	68	66	50	52	53	70	72	62	37	-	
		(参考) 契約電力(kW)	75	75	75	75	73	73	73	73	71	72	72	72	72	-
		使用電力量(kWh)	7,621	10,668	11,692	8,886	10,255	9,128	8,597	10,599	11,820	11,519	9,094	7,485	117,364	-
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
21	玉手中学校	最大需要電力(kW)	83	96	115	118	98	90	49	63	82	80	79	53	-	
		(参考) 契約電力(kW)	125	125	125	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	-
		使用電力量(kWh)	8,582	15,095	18,141	10,745	14,970	11,164	9,152	12,719	15,734	14,995	12,453	8,381	152,131	-
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
22	文化センター	最大需要電力(kW)	36	61	118	122	74	68	42	46	52	66	58	47	-	
		(参考) 契約電力(kW)	82	82	118	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	-
		使用電力量(kWh)	7,124	11,448	16,508	15,640	14,255	11,726	9,628	11,840	13,351	12,530	11,693	8,530	144,273	-
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
23	国分図書館	最大需要電力(kW)	28	41	40	41	41	40	37	39	42	40	39	34	-	
		(参考) 契約電力(kW)	41	41	41	41	41	41	41	41	42	42	42	42	42	-
		使用電力量(kWh)	7,586	8,583	10,864	10,243	10,139	9,428	8,444	9,172	9,697	8,775	9,095	8,317	110,343	-
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
24	歴史資料館	最大需要電力(kW)	7	47	101	117	98	93	51	56	133	132	127	91	-	
		(参考) 契約電力(kW)	125	125	125	125	125	125	125	125	133	133	133	133	133	-
		使用電力量(kWh)	2,454	3,155	12,991	14,417	10,824	7,720	4,122	6,805	14,703	13,975	8,364	3,996	103,526	-
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-

最大需要電力・使用電力量実績一覧

※7月1日から9月30日までの期間を「夏季」とし、その他の期間は「その他季」とする。

No	施設名	項目	年間使用電力量(kWh)												合計	
			令和3年 5月	令和3年 6月	令和3年 7月	令和3年 8月	令和3年 9月	令和3年 10月	令和3年 11月	令和3年 12月	令和4年 1月	令和4年 2月	令和4年 3月	令和4年 4月		
25	サンヒル柏原	最大需要電力(kW)	92	111	143	147	124	119	132	139	138	126	108	114	-	
		(参考) 契約電力(kW)	162	162	162	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	-
		使用電力量(kWh)	38,701	43,383	54,194	53,954	47,419	51,545	47,000	52,607	52,273	47,485	45,657	43,123	577,341	
		力率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-