

(1) 既設機器リスト (空調)

記号	機器名称	仕様	設置場所	台数	既存 参考 型番
PAC-1	パッケージエアコン (展示室 2 系統)	室外機 送風機 冷媒配管 送風機 付属品 (0.14+0.18)Kw×2台 ガス22.2φ液15.9φ連結配管共 178cmm×(機外静圧)39mmAq×3.7kw 室内OS防振架台, 中性能フィルター共	屋上	1	SRY20MR 相当品
PAC-1-1		室内機 冷房能力 暖房能力 圧縮機 送風機 補助ヒーター 加湿器 ヒートポンプ床置型 50.000Kcal/h 53.000Kcal/h 7.5Kw×2台(3φ200V) 178cmm×(機外静圧)39mmAq×3.7kw 20kw 6Kw(パタン型 7.8Kg/h)	機械室	1	
PAC-2	パッケージエアコン (展示室 1 系統)	室外機 送風機 冷媒配管 付属品 0.19Kw×2台 ガス22.2φ液15.9φ連結配管共 室内OS防振架台, 中性能, 活性炭フィルター共	屋上	1	SRM15MR 相当品
PAC-2-1		室内機 冷房能力 暖房能力 圧縮機 送風機 補助ヒーター 加湿器 恒温恒湿床置型 30.000Kcal/h 22.000Kcal/h(ヒーター) 5.5Kw(3φ200V)2台 120cmm×(機外静圧)4mmAq×3.7kw 16kw(組込)+ダクト内10Kw 6Kw(パタン型 7.8Kg/h)	機械室	1	
PAC-3	パッケージエアコン (収蔵庫 系統)	室外機 送風機 冷媒配管 付属品 0.28Kw ガス22.2φ液15.9φ連結配管共 室内OS防振架台, 中性能, 活性炭フィルター共	屋上	1	SRM10MR 相当品
PAC-3-1		室内機 冷房能力 暖房能力 圧縮機 送風機 補助ヒーター 加湿器 恒温恒湿床置型 20.000Kcal/h 20.000Kcal/h(ヒーター) 7.5Kw(3φ200V)2台 95cmm×(機外静圧)32mmAq×3.7kw 16kw(組込)+ダクト内10Kw 6Kw(パタン型 7.8Kg/h)	機械室	1	

PAC-4-1 PAC-4-2		室外機 送風機 冷媒配管 付属品	0.15Kw ガス15.9φ液12.7φ連結配管共 室内木製架台, 中性能, 活性炭フィルター共	屋上	2	SRM5MR 相当品
PAC-4-1-1 PAC-4-2-1	パッケージエアコン (特別収蔵庫 系統)	室内機 冷房能力 暖房能力 圧縮機 送風機 補助ヒーター 加湿器	恒温恒湿床置型 10.000Kcal/h 3.400Kcal/h(ヒーター) 3.75Kw(3φ200V)2台 20cmm×(機外静圧)25mmAq×0.75kw 4kw(組込) 1Kw(パン型 1.3Kg/h)	機械室	2	
MA-1	ビルマル 室外機	冷房能力 暖房能力 圧縮機 送風機 冷媒配管 付属品	20.000Kcal/h 22.400Kcal/h(ヒーター) (3+3)Kw(3φ200V) 0.22+0.14kw ガス25.4φ液12.7φ連結配管共 冷暖切替リモコン, 防振架台共	屋上	1	RSXY8GA 相当品
MA-2	ビルマル 室外機		未改修		1	RQUP224FA 相当品
MA-3	ビルマル 室外機	冷房能力 暖房能力 圧縮機 送風機 冷媒配管 付属品	22.4kW 25.0kW 4.7Kw(3φ200V) 0.26kW×2 ガス19.1φ液9.5φ連結配管共 防振架台共		1	RQUP224DA 相当品
MA-4	ビルマル 室外機		未改修		1	PUHY-GRP224DMG5 相当品
MA-1-2	ビルマル 室内機	型式 冷房能力 暖房能力 送風機 冷媒配管 付属品 ター共	天井埋込カセット4方吹出型 6.300Kcal/h 7.100Kcal/h 65w(1φ200V) ガス15.9φ液9.5φ連結配管共 加湿器, リモコン, ドレンアップ, 多機能用アダプ ター共		資料整理室	2
MA-1-1 MA-3-1	ビルマル 室内機	型式 冷房能力 暖房能力 送風機 冷媒配管 付属品 ター共	天井埋込カセット4方吹出型 5.000Kcal/h 5.600Kcal/h 40w(1φ200V) ガス15.9φ液9.5φ連結配管共 加湿器, リモコン, ドレンアップ, 多機能用アダプ ター共	事務室 研修会議室	2	FXYF50G 相当品

MA-1-3	ビルマル 室内機	型式 天井ビルトイン 冷房能力 2.500Kcal/h 暖房能力 2.800Kcal/h 送風機 50w(1φ200V) 冷媒配管 ガス12.7φ液6.4φ連結配管共 付属品 リモコン, 吹出口×2, 吸込パネル, 多機能用 アダプター共		デザインスコープ	1	FXYS25GB 相当品
MA-2-1	ビルマル 室内機	未改修		研修会議室北側	4	FXYFP56DB 相当品
MA-3-2	ビルマル 室内機	型式 天井埋込カセット4方吹出型 冷房能力 7.1kW 暖房能力 8.0kW 送風機 53w(1φ200V) 冷媒配管 ガス15.9φ液9.5φ連結配管共 付属品 加湿器, リモコン, ドレンアップ, 多機能用 アダプター共		研修会議室南側	3	FXYFP71D 相当品
AC-1	セパレートエアコン	未改修		倉庫2	1	S250TX-C 相当品