

質問回答書

令和4年8月26日

案件名	第2期 柏原市浄化槽整備推進事業
-----	------------------

1	質問箇所	ページ	1		
		項番	1. 事業内容に関する事項		
		項目	(3)事業概要 1)事業の内容 ①		
質問	年間の最低設置基数のノルマはありますか。	回答	ノルマはありません。		

2	質問箇所	ページ	1		
		項番	1. 事業内容に関する事項		
		項目	(3)事業概要 1)事業の内容 ①		
質問	150基設置目標は前回分の残りですか。	回答	整備区域のうち、第1期事業で整備した浄化槽及び既存の浄化槽を差し引いた基数です。		

3	質問箇所	ページ	7		
		項番	5. 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項		
		項目	(2)施設の技術基準		
質問	浄化槽の搬入困難な現場は小型浄化槽に変更可能ですか。	回答	基本的に高度処理型（高度窒素除去）の性能を有するものとなりますが、状況に応じ別途協議のうえ変更可能です。		