

質問回答書

令和4年10月4日

案件名	第2期 柏原市浄化槽整備推進事業プロポーザルに関する質問
-----	------------------------------

1	質問箇所	書類名	第2期柏原市浄化槽整備推進事業 様式集		
		ページ	【様式2-2】		
	質問			回答	応募者が SPC で参加申込を行う場合、「応募グループ名」には SPC の名称を、「企業名」には代表企業の名称を記載してください。
2	質問箇所	書類名	第2期柏原市浄化槽整備推進事業 様式集		
		ページ	【様式2-2】		
	質問		回答		構成企業の参加申込に必要な提出書類は会社概要【様式3-2】、定款、印鑑証明書、納税証明書、法人登記簿謄本を提出して下さい。(詳細は『プロポーザル実施要領』3ページ及び『提出資料の概要』をご確認下さい。)
3	質問箇所	書類名	第2期柏原市浄化槽整備推進事業 様式集		
		ページ	【様式2-2】		
	質問		回答		協力企業がある場合は、会社概要(協力企業用)【様式4】を提出して下さい。
4	質問箇所	書類名	第2期柏原市浄化槽整備推進事業プロポーザル実施要領		
		ページ	1 整備区域		
	質問		回答		国分東条町は当初から整備区域ではありませんが、現状は対象となる住宅等はないと考えています。

	質問箇所	書類名	提案書の構成	
		ページ	3	
5	質問	<p>中型槽の見積書について、放流BOD20ppmで、見積もり人槽は25人槽、50人槽でよろしいでしょうか。</p>		<p>回答</p> <p>中型槽については、『提案書の構成』3ページにある6つの人槽区分について、1基当たりの買取価格とその内訳、(設置工事費、工事管理費、SPC管理運営費等)及び年間維持管理委託価格とその内訳(保守管理費、SPC運営管理費等)を提案して下さい。なお、提案する浄化槽は、高度処理型(高度窒素除去)(放流BOD濃度20ppm以下、除去率90%以上、全窒素濃度10ppm以下)の性能を有するものとして下さい。(詳細は『業務要求水準書』6ページをご確認ください。)なお、この提案は企業の独自提案には含みません。</p>
	質問箇所	書類名	第2期柏原市浄化槽整備推進事業プロポーザル実施要領	
		ページ	9	
6	質問	<p>見積金額が市の上限金額を超えた場合は参加無効とありますが、再度の協議はありますか。</p>		<p>回答</p> <p>参考見積書は、提案者が想定する設置基数、買取価格、維持管理価格、企業の独自提案にかかる費用等から本事業を実施するに当たり必要な費用の総額(税抜き)を算出し、記載してください。参考見積書の金額が市の上限提案金額を超えた場合は、参加無効となります。再度の協議はありません。</p>
	質問箇所	書類名	第2期柏原市浄化槽整備推進事業プロポーザル実施要領	
		ページ	5	
7	質問	<p>設計書1号から3号の年度別の内訳書は必要でしょうか。</p>		<p>回答</p> <p>金抜き設計書は市で想定している基数を示しており、これに基づき上限提案金額を設定している参考資料であるため、1号から3号の年度別の内訳書の提出の必要はありません。ただし、参考見積書の内訳書(任意様式)は必要です。</p>