水質検査結果（給水栓）
（平成31年1月分）

	項目名	水質基準値	系統	玉手浄水場系（自己水）		玉手浄水場系＋（大阪広域水道企業団水系）	大阪広域水道企業団水系			
							円明受水場系＋（玉手浄水場系）			今町受水場系
			採水場所	雁多尾畑	国分東条町	藤井寺市川北	山ノ井	東春日台	田辺	今町受水場出口
			採水日 ＼ 分類	1月8日	1月22日	1月8日	1月8日	1月22日	1月22日	1月8日
1	一般細菌	100集落以下/1ml	病原生物	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	金属	－	－	－	－	－	－	－
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		－	－	－	－	－	－	－
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		－	－	－	－	－	－	－
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		－	－	－	－	－	－	－
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		－	－	－	－	－	－	－
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下		－	－	－	－	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下		－	－	－	－	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	無機物質	－	－	－	－	－	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1	1	1	1	1	1	1
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		－	－	－	－	－	－	－
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	金属	－	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	一般有機化学物質	－	－	－	－	－	－	－
15	1，4－ジオキサン	0.05mg/L以下		－	－	－	－	－	－	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		－	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		－	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		－	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		－	－	－	－	－	－	－
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		－	－	－	－	－	－	－
21	塩素酸	0.6mg/L以下	消毒副生成物	－	－	－	－	－	－	－
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		－	－	－	－	－	－	－
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		－	－	－	－	－	－	－
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		－	－	－	－	－	－	－
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		－	－	－	－	－	－	－
26	臭素酸	0.01mg/L以下		－	－	－	－	－	－	－
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		－	－	－	－	－	－	－
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		－	－	－	－	－	－	－
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		－	－	－	－	－	－	－
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		－	－	－	－	－	－	－
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		－	－	－	－	－	－	－
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	金属	－	－	－	－	－	－	－
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		－	－	－	－	－	－	－
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		－	－	－	－	－	－	－
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	味覚	－	－	－	－	－	－	－
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	色	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	味覚	20.5	21.3	19.4	19.2	18.9	18.2	16.8
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		－	－	－	－	－	－	－
40	蒸発残留物	500mg/L以下		－	－	－	－	－	－	－
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	発泡	－	－	－	－	－	－	－
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	かび臭物質	－	－	－	－	－	－	－
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		－	－	－	－	－	－	－
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	発泡	－	－	－	－	－	－	－
45	フェノール類	0.005mg/L以下	におい	－	－	－	－	－	－	－
46	有機物等（TOC）	3mg/L以下	味覚	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7
47	pH値	5.8～8.6	基礎的性状	7.4	7.5	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	消毒効果	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	0.5	0.5
	判定（検査を実施した項目について）			水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合